

Сравнение измерителей изоляции Verdo IH



	Verdo IH6101	VERDO IH6102	VERDO IH6201	VERDO IH6301
Базовая погрешность	3%	3%	5%	1,5%
Тестовое напряжение/ Диапазон измерений	50 В	50 МОм	-	1 ГОм
	100 В	100 МОм	-	2 ГОм
	250 В	250 МОм	250 МОм	5 ГОм
	500 В	500 МОм	500 МОм	10 ГОм
	1000 В	10 ГОм	10 ГОм	100 ГОм
	2500 В	-	100 ГОм	2.50 ТОм
	5000 В	-	-	5 ТОм
Измерение ACV	750 В	750 В	Нет	600 В
Измерение DCV	1000 В	1000 В	Нет	600 В
Измерение частоты ACV, Гц	-	-	-	1~1000
Измерение сопротивления	200 Ом	200 Ом	-	200 Ом
Аналоговая шкала	Да	Да	Да	-
Отображение коэф. абсорбции изоляции (DAR)	Да	Да	Да	Да
Отображение коэф. поляризации изоляции (PI)	Да	Да	Да	Да
Таймер (измерение в произвольном временном интервале)	1с...99 мин	1с...99 мин	1 мин...99 мин	-
Функция компаратора	Да	Да	Да	Да
Память измерений	до 20	до 20	до 99	-
Функция авторазряда	Да	Да	Да	Да
Функция автоворыключения	Да	Да	Да	Да